

REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG**Nr.: R-14.1.3-16-2438****(1. Verlängerung)**Hiermit wird gemäß § 7 WBP¹ bestätigt, dass das (die) Bauprodukt(e)**Feuerschutzabschlüsse – Dachbodenabschlüsse mit oder ohne Treppe****Dachbodenabschlüsse mit den Handelsbezeichnungen „Type 1 PASSIV PLUS“,****„Type 12“, „Type 15“, „Type 18“, „Type 24“ und „Type ARCTIC FIRE“****(Produktliste und Produktbezeichnungen lt. Anhang)**

des Herstellers

Minka Holz- und Metallverarbeitungs- GmbH**A-8642 St. Lorenzen im Mürztal, Flurgasse 6**

des Herstellwerkes

Minka Holz- und Metallverarbeitungs- GmbH**A-8642 St. Lorenzen im Mürztal, Flurgasse 6**den Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA (Neufassung 2015), idF der 1. Novelle zu dieser
Baustoffliste, festgelegten Regelwerkes**ÖNORM B 3860 (1. Dezember 2006) und Anlage A, Punkt 14.1.3**

entspricht.

Die Produkte unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

Stadt Wien – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle**A-1110 Wien, Rinnböckstraße 15/2**Nummer des Überwachungsvertrages: **MA 39 - BRA - Ü 1559/2018**Gemäß § 6 Abs. 3 Z 3 WBP¹ gilt die Registrierungsbescheinigung bis: **5. Juli 2024**Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 10 Abs. 2 WBP¹ verwendbar und der
Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbaueichen entsprechend § 10 Abs. 3 WBP¹
zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird von den Vertragsparteien anerkannt.Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestellt. Die
Registrierungsbescheinigung umfasst inklusive Anhang 2 Seiten. Die vorliegende Registrierungsbescheinigung
ersetzt die Registrierungsbescheinigung R-14.1.3-16-2438 vom 05. Juli 2016.Hinweis: Diese Registrierungsbescheinigung verliert bei Änderung der ihr zugrunde liegenden Regelwerke nach Ablauf der in der Baustoffliste
ÖA enthaltenen Übergangsfrist ihre Gültigkeit und damit endet die Berechtigung zur Anbringung des Einbaueichens.Der zeichnungsberechtigte Leiter
der Zertifizierungsstelle:Dipl.-Ing. Martin Fehringer
Oberstadtbaurat

Wien, 17. Februar 2020

Der Leiter der Prüf-, Inspektions-
und Zertifizierungsstelle:Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

¹ Gesetz über die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und Marktüberwachung (Wiener Bauproduktengesetz 2013 – WBP¹ 2013), LGBl. Nr. 23/2014



ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-14.1.3-16-2438 (1. Verlängerung)

PRODUKTKENNWERTE

für

**Dachbodenabschlüsse mit den Handelsbezeichnungen
„Type 1 PASSIV PLUS“, „Type 12“, „Type 15“, „Type 18“, „Type 24“ und
„Type ARCTIC FIRE“**

Hersteller: Minka Holz- und Metallverarbeitungs- GmbH
A-8642 St. Lorenzen im Mürztal, Flurgasse 6

Herstellwerk: Minka Holz- und Metallverarbeitungs- GmbH
A-8642 St. Lorenzen im Mürztal, Flurgasse 6

Dachbodenabschluss	Feuerwiderstandsklasse gem. EN 13501-2	zulässige Größen
Type 1 PASSIV PLUS	EI ₁ 45/EI ₂ 60	Direkter Anwendungsbereich: Kategorie B gem. EN 1634-1:2014 (Tabelle B.1)
Type 12, Type 15 und Type 18	EI ₁ 30	Direkter Anwendungsbereich: Kategorie A gem. EN 1634-1:2014 (Tabelle B.1)
Type 24	EI ₂ 45	Direkter Anwendungsbereich: Kategorie A gem. EN 1634-1:2014 (Tabelle B.1)
Type ARCTIC FIRE	EI ₂ 30	Direkter Anwendungsbereich: Kategorie A gem. EN 1634-1:2014 (Tabelle B.1)

Geltungsbestimmungen:

- Die Firma Minka Holz- und Metallverarbeitungs- GmbH hat dafür Sorge zu tragen, dass Herstellung und Einbau des raumabschließenden Elements gemäß den der Beurteilung zugrunde liegenden und Grundlage des Überwachungsvertrages bildenden Basisdokumenten durchgeführt werden. Über erforderliche Maßnahmen ist der jeweilige Montagebetrieb in Form einer Versetzanleitung verbindlich zu informieren. Entsprechende Aufzeichnungen sind zu führen und aufzubewahren.
- Basisdokumente im Sinne dieser Registrierungsbescheinigung sind Prüfberichte und brandschutztechnische Beurteilungen von hierfür akkreditierten Prüfstellen.